



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

23-300 Janów Lubelski ul. Boh. Porytowego Wzgórza 46/48

Nr Konta 56 1240 2757 1111 0000 4006 5876 PEKAO SA O/Janów Lubelski

NIP 862-000-21-15 ♦ REGON: 830314138 ♦ Kapitał zakładowy 9,615.000 zł.

Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydz. Gospodarczy KRS Nr 0000064869

JANÓW LUBELSKI

NZ JANOWSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Janowie Lubelskim
Wpłynęło dnia 05.03.2025
L. dz. 285

Janów Lubelski 05.03.2025r.

**Janowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Janowie Lubelskim**
Ul. Ochotników Węgierskich 1A/55
23-300 Janów Lubelski

Znak: ZWK/8/17/2025

W odpowiedzi na pismo nr. L.dz.76 z dnia 27.02.2025r. PGKiM Sp. z o.o. w Janowie Lubelski przedkłada wyjaśnienia dotyczące zaistniałej sytuacji związanej z przerwami w dostawie wody do bloków na ul. Wiejskiej od nr. 16 do 36.

1. W dniu 11.02.2025 roku około godziny 17⁰⁰ otrzymaliśmy informację o uszkodzeniu wodociągu na terenie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej (obok sklepu Stokrotka). Brak dostaw wody dotyczył bloków przy ul. Wiejskiej.
Awaria została usunięta przez służby PGKiM Sp. z o.o. około godziny 24⁰⁰ – 11.02.2025r.
Awaria została wywołana przez prace wykonywane na terenie budowy (podkopanie i rozszczelnienie wodociągu przebiegającego i wzdłuż parkingu przy sklepie Stokrotka).
2. W dniu 25.02.2025 roku około godziny 20⁰⁰ ponownie uległ uszkodzeniu wodociąg na terenie w/w budowy. Brak dostaw wody dotyczył bloków przy ul. Wiejskiej.
Awaria została usunięta przez służby PGKiM Sp. z o.o. około godziny 01⁰⁰ – 26.02.2025r.
Awaria została wywołana przez prace wykonywane na terenie budowy (ponowne podkopanie i rozszczelnienie wodociągu przebiegającego i wzdłuż parkingu przy sklepie Stokrotka).
3. PGKiM Sp. z o.o. dokonała całkowitego odcięcia odcinka wodociągu zagrożonego ponownymi awariami wywołanymi pracami na budowie.
4. Wprowadzone rozwiązanie gwarantuje, że żadne prace prowadzone na terenie budowy przy ul. Wiejskiej nie będą zakłócać dostaw wody do bloków przy ul. Wiejskiej.
5. Spółka powiadomiła o zaistniałej sytuacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
6. Spółka kosztami usuwania awarii obciążyła inwestora firmę **Buder Flis Spółka Jawna ul. Bartycka 116 00-716 Warszawa NIP 862-15-27-110-** adres do korespondencji.

tel. 015 / 8720-785

8721-282

8723-280

8723-281

8723-282

e-mail:

biuro@pgkim-janowlub.pl

zwik@pgkim-janowlub.pl

Świadczymy usługi

w zakresie:

-wywóz nieczystości
stałych
wozami specjalistycznymi

-sprzedaż kręgów
betonowych i płyt
nadstudziennych

- roboty wykonywane
koparką i spycharką

- sprzedaż gazu propan-
butan w butlach

- wykonyw. sieci wodno-
kanaliz. zewnętrznych
wraz z przyłączem

- wykonywanie inspekcji

TV kanałów sanitarnych

Otrzymują:
Adresat
a/a

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr inż. Cezary Jasiński